

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы образования**

Дата 17.06.2021 г.

Место проведения г. Ханты-Мансийск

1. Наименование организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 «Планета детства», МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):

- здание по ул. Березовская, д.21

- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 4654,2 кв. м

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):

Паспорт актуализирован 17.06.2021 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):

Сведения достоверны

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:

Официальный сайт учреждения <https://www.kidsplanet-hm.ru> доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:
к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с - инвалиды с нарушениями зрения;
г - инвалиды с нарушениями слуха;
у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	1,51
- информация об объекте	наличие	есть	с	нет
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	50
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места)	к,о	есть
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	3,6
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	6,0
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	2
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	нет
- места отдыха	наличие	есть	к, о	нет
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		0,7
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	0,9
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	есть
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	есть
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	2,10
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	0,35
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	0,15
Пандус на рельефе				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	0,8
- уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	5%
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	6
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	0,85
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		0,8
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,2
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	3,2
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	есть
Навес	наличие	Есть	к, о	есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Информация об объекте	наличие	Есть	г	нет
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,8
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	есть
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	5
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 – 1,0	к	0,1
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	0,5
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	менее 9
Разворотные площадки:				есть
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	1,5
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	1,5
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	1,5
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	1,5
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	2,9
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	1,5
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,7
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	0,9
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	есть
Нескользкое покрытие	наличие	Есть	к	есть
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	нет
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	нет
Тамбур				
Глубина	м	1,8 и более	к	1,8
Ширина	м	2,2 и более	к	2,1
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	1,2
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	0,014
3. Пути движений на объекте				
Лестница на уровень 1-го этажа				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с, г	нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,9
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	нет
Пандус переносной	наличие	есть	к	нет
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	нет
- мобильный	наличие		к	нет
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,4
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	1,5
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	1,5
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	нет
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	нет
Тактильная схема	наличие	есть	с	нет
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	нет
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	нет
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				есть
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	есть
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	нет
Пандус внутренний на этаже				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	8 и менее	к	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	нет
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	нет
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	0,92
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	нет
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
<i>Лифт пассажирский</i>				есть
<i>Кабина:</i>				2 шт.
- длина	м	1,4 и более	к	2,05
- ширина	м	1,1 и более	к	1,1
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	0,9
- поручни	наличие	есть	о	есть
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	есть
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	есть
Знак доступности	наличие	есть	к	есть
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		нет
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	нет
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	0,9
Высота порога	м	0,025 и менее	к	0,03
Информация тактильная	наличие	есть	с	нет
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	нет
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	нет
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	нет
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	есть
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	нет
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина,	м	0,8-1,1	к	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
художественный объект и т.п.)				
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				нет
Длина	м	1,8 и более	к	нет
Ширина	м	1,6 и более	к	нет
Место для сидения	наличие	есть	о	нет
Крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				есть
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	нет
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	нет
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	нет
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	нет
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				нет
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	нет
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	нет
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,95
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	0,44
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	0,34
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,82
- опорный поручень	наличие	есть	о	нет
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	нет
доля доступных кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	нет
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	нет
- габариты кабины (глубина)	м	1,8 и более	к	нет
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	нет
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	нет
т ч откидные	наличие	есть	к	нет
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	нет
- крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
<i>Вкладка при необходимости отисания нескольких туалетных комнат</i>				

8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДП-И (У,Г,К,О) ДЧ-И(С)
Входная группа	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К, О, С)
Пути движений на объекте	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)
Зона оказания услуг	ДП-И (С,К,О,У) ДЧ-И(Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С) ВНД-И (К,О)
Системы информации на объекте	ДЧ-В

9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (тьютор, психолог, учитель-логопед). Специалисты прошли обучение по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов".

10. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):

ДП-И(У,Г), ДЧ-И(С,К,О)

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Наименование структурно-функциональной зоны	Рекомендации по адаптации
<i>Территория объекта</i>	- применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта;
<i>Входная группа</i>	<i>1. Главный вход/выход:</i> <ul style="list-style-type: none"> -укладка покрытия; - установить дополнительные поручни на пандусе; - установка навеса; -установка вывески; - применить покрытие; - установить световые маяки «пара» по краям дверного проема; - произвести контрастную разметку дверного проема;

	<ul style="list-style-type: none"> - установить кнопку вызова; - установка пиктограммы.
<i>Пути движений на объекте</i>	<p><i>1. Холл:-</i></p> <p><i>2. Коридоры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить световые маяки «пара» для дверей помещений обслуживания инвалидов; - применить контрастную маркировку дверных проемов помещений обслуживания инвалидов; - установить тактильные пиктограммы на доступность помещений, направление движений по коридорам. <p><i>3. Межэтажные лестницы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить на лестничных маршах таблички с номером этажа; - установить указатели номера этажа на поручне тактильные; <p><i>Лифты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -установить тактильные пиктограммы доступности лифта для инвалидов на каждом этаже; - установить тактильные таблички номера этажа напротив лифта; <p><i>4. Пути эвакуации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - контрастная разметка крайних ступеней лестницы
<i>Зона оказания услуг</i>	<p><i>1. Спортивный и музыкальный зал</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить тактильные таблички с названием помещений; звукоусиливающее оборудование
<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<ul style="list-style-type: none"> - применить тактильную маркировку санузла; -рекомендуется установить поручни для унитаза и раковины - установить кнопку вызова. - установить знак «туалет для инвалидов». - установка универсального держателя для трости и костылей в туалете.
<i>Системы информации на объекте</i>	<ul style="list-style-type: none"> -разместить тактильные средства (таблички, наклейки, направляющие), -установить звукоусиливающее оборудование.

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 26 слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте
Максимова Оксана Валериевна, 8 (3467)33-73-12, доб.206

Руководитель организации



Е.В. Полякова

подпись

Полякова Е.В.
расшифровка подписи

Специалист, ответственный за комплексную безопасность
здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)



подпись

Максимова О.В.
расшифровка подписи

Представители общественных организаций

Заместитель председателя Регионального
общественного движения инвалидов – колясочников
ХМАО-Югры «Преобразование»






подпись


расшифровка

Председатель Ханты-Мансийской
городской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

МП





подпись


расшифровка